



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
luglio-2025			
1	0,47	mg/Nmc	
2	0,58	mg/Nmc	
3	0,60	mg/Nmc	
4	0,54	mg/Nmc	
5	0,58	mg/Nmc	
6	0,61	mg/Nmc	
7	0,73	mg/Nmc	
8	1,94	mg/Nmc	
9	1,35	mg/Nmc	
10	0,57	mg/Nmc	
11	0,43	mg/Nmc	
12	0,36	mg/Nmc	
13	0,27	mg/Nmc	
14	1,20	mg/Nmc	
15	1,87	mg/Nmc	
16	1,80	mg/Nmc	
17	0,79	mg/Nmc	
18	0,76	mg/Nmc	
19	0,83	mg/Nmc	
20	0,68	mg/Nmc	
21	0,73	mg/Nmc	
22	0,86	mg/Nmc	
23	0,64	mg/Nmc	
24	0,54	mg/Nmc	
25	0,62	mg/Nmc	
26	0,56	mg/Nmc	
27	0,71	mg/Nmc	
28	--	mg/Nmc	manutenzione ordinaria
29	--	mg/Nmc	manutenzione ordinaria
30	0,58	mg/Nmc	
31	0,26	mg/Nmc	
Media mensile	0,77	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	