



Ledro Energia Srl

Via Ampola, n. 28

C.F. - P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227

Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: [ledroenergia@legalmail.it](mailto:ledroenergia@legalmail.it)info: [info@ledroenergia.it](mailto:info@ledroenergia.it)

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
dicembre-2025			
1	0,58	mg/Nmc	
2	0,56	mg/Nmc	
3	0,56	mg/Nmc	
4	0,67	mg/Nmc	
5	0,79	mg/Nmc	
6	0,78	mg/Nmc	
7	0,65	mg/Nmc	
8	0,77	mg/Nmc	
9	0,83	mg/Nmc	
10	0,82	mg/Nmc	
11	0,62	mg/Nmc	
12	0,55	mg/Nmc	
13	0,59	mg/Nmc	
14	1,16	mg/Nmc	
15	0,94	mg/Nmc	
16	0,84	mg/Nmc	
17	1,29	mg/Nmc	
18	2,38	mg/Nmc	
19	3,93	mg/Nmc	
20	4,03	mg/Nmc	
21	4,41	mg/Nmc	
22	3,88	mg/Nmc	
23	3,61	mg/Nmc	
24	3,34	mg/Nmc	
25	3,73	mg/Nmc	
26	4,59	mg/Nmc	
27	4,96	mg/Nmc	
28	4,73	mg/Nmc	
29	2,73	mg/Nmc	
30	2,58	mg/Nmc	
31	2,45	mg/Nmc	
<b>Media mensile</b>	<b>2,08</b>	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	<b>100,00</b>	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	<b>10,00</b>	mg/Nmc	