



Ledro Energia Srl

Via Ampola, n. 28

C.F. - P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227

Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

[PEC: ledroenergia@legalmail.it](mailto:ledroenergia@legalmail.it)[info: info@ledroenergia.it](mailto:info@ledroenergia.it)

| Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL |                     |   |                        |
|---|---------------------|---|------------------------|
| Località: TIARNO DI SOPRA (TN)                  |                     |   |                        |
| VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE    |                     |   |                        |
| Giorno  | Quantità di Polveri | Unità di Misura<br>Milligrammi per<br>NormalMetroCubo | NOTE                   |
| ottobre-2025                                    |                     |   |                        |
| 1   | 0,33                | mg/Nmc  |                        |
| 2   | 0,60                | mg/Nmc  |                        |
| 3   | 0,41                | mg/Nmc  |                        |
| 4   | 0,47                | mg/Nmc  |                        |
| 5   | 0,40                | mg/Nmc  |                        |
| 6   | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 7   | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 8   | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 9   | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 10  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 11  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 12  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 13  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 14  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 15  | --                  | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 16  | 1,16                | mg/Nmc  |                        |
| 17  | 0,21                | mg/Nmc  |                        |
| 18  | 0,16                | mg/Nmc  |                        |
| 19  | 0,18                | mg/Nmc  |                        |
| 20  | 0,20                | mg/Nmc  |                        |
| 21  | 0,20                | mg/Nmc  |                        |
| 22  | 0,47                | mg/Nmc  |                        |
| 23  | 0,26                | mg/Nmc  |                        |
| 24  | 0,26                | mg/Nmc  |                        |
| 25  | 0,16                | mg/Nmc  |                        |
| 26  | 0,15                | mg/Nmc  |                        |
| 27  | 0,38                | mg/Nmc  |                        |
| 28  | 1,26                | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 29  | 1,82                | mg/Nmc  | manutenzione ordinaria |
| 30  | 0,49                | mg/Nmc  |                        |
| 31  | 0,19                | mg/Nmc  |                        |
| <b>Media mensile</b>                            | <b>0,46</b>         | mg/Nmc  |                        |
| Valore limite autorizzato                       | <b>100,00</b>       | mg/Nmc  |                        |
| Valore limite di qualità                        | <b>10,00</b>        | mg/Nmc  |                        |