



Ledro Energia Srl

Via Ampola, n. 28

C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227

Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

[PEC: ledroenergia@legalmail.it](mailto:ledroenergia@legalmail.it)[info: info@ledroenergia.it](mailto:info@ledroenergia.it)

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
novembre-2025			
1	0,16	mg/Nmc	
2	0,16	mg/Nmc	
3	0,18	mg/Nmc	
4	0,19	mg/Nmc	
5	0,21	mg/Nmc	
6	0,20	mg/Nmc	
7	0,21	mg/Nmc	
8	0,22	mg/Nmc	
9	0,19	mg/Nmc	
10	0,22	mg/Nmc	
11	0,22	mg/Nmc	
12	0,25	mg/Nmc	
13	0,30	mg/Nmc	
14	0,26	mg/Nmc	
15	0,25	mg/Nmc	
16	0,31	mg/Nmc	
17	0,44	mg/Nmc	
18	0,49	mg/Nmc	
19	0,63	mg/Nmc	
20	0,44	mg/Nmc	
21	0,33	mg/Nmc	
22	0,47	mg/Nmc	
23	0,36	mg/Nmc	
24	0,37	mg/Nmc	
25	0,34	mg/Nmc	
26	0,24	mg/Nmc	
27	0,25	mg/Nmc	
28	0,39	mg/Nmc	
29	0,29	mg/Nmc	
30	0,27	mg/Nmc	
Media mensile	0,29	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	