



Ledro Energia Srl

Via Ampola, n. 28

C.F. - P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227

Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

[PEC: ledroenergia@legalmail.it](mailto:ledroenergia@legalmail.it)[info: info@ledroenergia.it](mailto:info@ledroenergia.it)

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
settembre-2024			
1	--	mg/Nmc	strumentazione in manutenzione
2	--	mg/Nmc	strumentazione in manutenzione
3	--	mg/Nmc	strumentazione in manutenzione
4	--	mg/Nmc	strumentazione in manutenzione
5	--	mg/Nmc	strumentazione in manutenzione
6	0,53	mg/Nmc	
7	0,37	mg/Nmc	
8	0,37	mg/Nmc	
9	0,49	mg/Nmc	
10	0,46	mg/Nmc	
11	0,51	mg/Nmc	
12	0,56	mg/Nmc	
13	0,60	mg/Nmc	
14	0,48	mg/Nmc	
15	0,46	mg/Nmc	
16	0,57	mg/Nmc	
17	0,57	mg/Nmc	
18	0,53	mg/Nmc	
19	0,45	mg/Nmc	
20	0,43	mg/Nmc	
21	0,37	mg/Nmc	
22	0,39	mg/Nmc	
23	0,43	mg/Nmc	
24	0,43	mg/Nmc	
25	0,49	mg/Nmc	
26	0,39	mg/Nmc	
27	0,38	mg/Nmc	
28	0,79	mg/Nmc	
29	0,82	mg/Nmc	
30	0,47	mg/Nmc	
Media mensile	0,49	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	