



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
gennaio-2024			
1	0,08	mg/Nmc	
2	0,08	mg/Nmc	
3	0,08	mg/Nmc	
4	0,08	mg/Nmc	
5	0,08	mg/Nmc	
6	0,78	mg/Nmc	
7	1,38	mg/Nmc	
8	-	mg/Nmc	dato non rilevato
9	1,99	mg/Nmc	
10	-	mg/Nmc	dato non rilevato
11	2,65	mg/Nmc	
12	3,41	mg/Nmc	
13	2,75	mg/Nmc	
14	2,37	mg/Nmc	
15	2,26	mg/Nmc	
16	2,16	mg/Nmc	
17	1,52	mg/Nmc	
18	1,19	mg/Nmc	
19	1,18	mg/Nmc	
20	1,13	mg/Nmc	
21	1,13	mg/Nmc	
22	1,36	mg/Nmc	
23	2,44	mg/Nmc	
24	1,25	mg/Nmc	
25	0,07	mg/Nmc	
26	0,07	mg/Nmc	
27	0,07	mg/Nmc	
28	0,07	mg/Nmc	
29	1,22	mg/Nmc	
30	0,10	mg/Nmc	
31	0,66	mg/Nmc	
Media mensile	1,20	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	