



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
febbraio-2025			
1	1,10	mg/Nmc	
2	1,10	mg/Nmc	
3	1,17	mg/Nmc	
4	1,16	mg/Nmc	
5	1,18	mg/Nmc	
6	1,18	mg/Nmc	
7	1,25	mg/Nmc	
8	1,19	mg/Nmc	
9	1,08	mg/Nmc	
10	1,10	mg/Nmc	
11	1,11	mg/Nmc	
12	1,08	mg/Nmc	
13	1,09	mg/Nmc	
14	1,14	mg/Nmc	
15	1,20	mg/Nmc	
16	1,14	mg/Nmc	
17	1,19	mg/Nmc	
18	1,18	mg/Nmc	
19	1,16	mg/Nmc	
20	1,15	mg/Nmc	
21	1,14	mg/Nmc	
22	1,07	mg/Nmc	
23	1,00	mg/Nmc	
24	1,01	mg/Nmc	
25	0,98	mg/Nmc	
26	0,96	mg/Nmc	
27	1,01	mg/Nmc	
28	1,02	mg/Nmc	
Media mensile	1,10	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	