



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

[PEC: ledroenergia@legalmail.it](mailto:ledroenergia@legalmail.it)
[info: info@ledroenergia.it](mailto:info@ledroenergia.it)

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
marzo-2024			
1	0,99	mg/Nmc	
2	0,36	mg/Nmc	
3	0,15	mg/Nmc	
4	0,08	mg/Nmc	
5	0,07	mg/Nmc	
6	0,07	mg/Nmc	
7	0,07	mg/Nmc	
8	0,07	mg/Nmc	
9	0,07	mg/Nmc	
10	0,07	mg/Nmc	
11	0,64	mg/Nmc	
12	0,25	mg/Nmc	
13	0,07	mg/Nmc	
14	0,08	mg/Nmc	
15	0,61	mg/Nmc	
16	0,18	mg/Nmc	
17	0,07	mg/Nmc	
18	0,71	mg/Nmc	
19	0,07	mg/Nmc	
20	0,07	mg/Nmc	
21	0,07	mg/Nmc	
22	0,07	mg/Nmc	
23	0,27	mg/Nmc	
24	0,23	mg/Nmc	
25	0,07	mg/Nmc	
26	0,07	mg/Nmc	
27	0,44	mg/Nmc	
28	0,70	mg/Nmc	
29	0,16	mg/Nmc	
30	0,07	mg/Nmc	
31	--	mg/Nmc	DATO NON RILEVATO
Media mensile	0,20	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	