



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
ottobre-2024			
1	0,49	mg/Nmc	
2	0,56	mg/Nmc	
3	0,51	mg/Nmc	
4	0,40	mg/Nmc	
5	0,50	mg/Nmc	
6	0,36	mg/Nmc	
7	0,45	mg/Nmc	
8	0,39	mg/Nmc	
9	0,64	mg/Nmc	
10	0,47	mg/Nmc	
11	0,48	mg/Nmc	
12	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
13	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
14	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
15	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
16	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
17	--	mg/Nmc	caldaia in manutenzione
18	0,43	mg/Nmc	
19	0,39	mg/Nmc	
20	0,32	mg/Nmc	
21	0,40	mg/Nmc	
22	0,33	mg/Nmc	
23	0,31	mg/Nmc	
24	0,30	mg/Nmc	
25	0,29	mg/Nmc	
26	0,25	mg/Nmc	
27	0,17	mg/Nmc	
28	0,24	mg/Nmc	
29	0,29	mg/Nmc	
30	0,33	mg/Nmc	
31	0,33	mg/Nmc	
Media mensile	0,38	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	