



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
dicembre-2024			
1	0,45	mg/Nmc	
2	0,44	mg/Nmc	
3	0,54	mg/Nmc	
4	0,53	mg/Nmc	
5	0,57	mg/Nmc	
6	0,58	mg/Nmc	
7	--	mg/Nmc	dato non rilevabile
8	0,53	mg/Nmc	
9	0,55	mg/Nmc	
10	0,55	mg/Nmc	
11	0,61	mg/Nmc	
12	0,63	mg/Nmc	
13	0,62	mg/Nmc	
14	0,50	mg/Nmc	
15	0,45	mg/Nmc	
16	0,49	mg/Nmc	
17	0,52	mg/Nmc	
18	0,53	mg/Nmc	
19	0,54	mg/Nmc	
20	0,55	mg/Nmc	
21	0,58	mg/Nmc	
22	0,56	mg/Nmc	
23	0,63	mg/Nmc	
24	0,62	mg/Nmc	
25	0,55	mg/Nmc	
26	0,54	mg/Nmc	
27	0,59	mg/Nmc	
28	0,46	mg/Nmc	
29	0,42	mg/Nmc	
30	0,53	mg/Nmc	
31	0,60	mg/Nmc	
Media mensile	0,54	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	