



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
marzo-2025			
1	0,98	mg/Nmc	
2	0,97	mg/Nmc	
3	1,03	mg/Nmc	
4	1,03	mg/Nmc	
5	0,99	mg/Nmc	
6	0,98	mg/Nmc	
7	1,01	mg/Nmc	
8	0,96	mg/Nmc	
9	0,85	mg/Nmc	
10	0,88	mg/Nmc	
11	0,93	mg/Nmc	
12	0,94	mg/Nmc	
13	0,96	mg/Nmc	
14	0,98	mg/Nmc	
15	0,91	mg/Nmc	
16	0,86	mg/Nmc	
17	0,95	mg/Nmc	
18	1,00	mg/Nmc	
19	1,06	mg/Nmc	
20	1,03	mg/Nmc	
21	1,00	mg/Nmc	
22	0,89	mg/Nmc	
23	0,81	mg/Nmc	
24	0,87	mg/Nmc	
25	0,93	mg/Nmc	
26	0,90	mg/Nmc	
27	0,88	mg/Nmc	
28	0,89	mg/Nmc	
29	0,84	mg/Nmc	
30	0,82	mg/Nmc	
31	0,87	mg/Nmc	
Media mensile	0,95	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	