



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
febbraio-2024			
1	1,02	mg/Nmc	
2	0,07	mg/Nmc	
3	0,42	mg/Nmc	
4	0,27	mg/Nmc	
5	0,87	mg/Nmc	
6	1,31	mg/Nmc	
7	0,43	mg/Nmc	
8	0,25	mg/Nmc	
9	0,58	mg/Nmc	
10	1,15	mg/Nmc	
11	0,09	mg/Nmc	
12	0,16	mg/Nmc	
13	0,08	mg/Nmc	
14	0,09	mg/Nmc	
15	0,70	mg/Nmc	
16	0,52	mg/Nmc	
17	0,27	mg/Nmc	
18	0,07	mg/Nmc	
19	0,18	mg/Nmc	
20	0,13	mg/Nmc	
21	0,16	mg/Nmc	
22	0,14	mg/Nmc	
23	0,20	mg/Nmc	
24	0,07	mg/Nmc	
25	0,07	mg/Nmc	
26	0,07	mg/Nmc	
27	0,14	mg/Nmc	
28	0,22	mg/Nmc	
29	0,07	mg/Nmc	
Media mensile	0,30	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	