



Ledro Energia Srl
Via Ampola, n. 28
C.F. – P.Iva e Reg. Imp. TN 02331030227
Tel.0464-553565 Fax 0464-553190

PEC: ledroenergia@legalmail.it
info: info@ledroenergia.it

Impianto di Cogenerazione di: LEDRO ENERGIA SRL			
Località: TIARNO DI SOPRA (TN)			
VALORI MEDI GIORNALIERI DELLE POLVERI EMESSE			
Giorno	Quantità di Polveri	Unità di Misura Milligrammi per NormalMetroCubo	NOTE
aprile-2024			
1	0,07	mg/Nmc	
2	0,23	mg/Nmc	
3	0,07	mg/Nmc	
4	0,22	mg/Nmc	
5	0,07	mg/Nmc	
6	0,07	mg/Nmc	
7	0,07	mg/Nmc	
8	0,15	mg/Nmc	
9	0,37	mg/Nmc	
10	0,42	mg/Nmc	
11	0,08	mg/Nmc	
12	0,08	mg/Nmc	
13	0,07	mg/Nmc	
14	0,14	mg/Nmc	
15	0,16	mg/Nmc	
16	0,07	mg/Nmc	
17	0,07	mg/Nmc	
18	0,07	mg/Nmc	
19	0,07	mg/Nmc	
20	0,21	mg/Nmc	
21	0,07	mg/Nmc	
22	1,11	mg/Nmc	
23	0,15	mg/Nmc	
24	0,07	mg/Nmc	
25	1,18	mg/Nmc	
26	0,26	mg/Nmc	
27	0,55	mg/Nmc	
28	0,07	mg/Nmc	
29	0,07	mg/Nmc	
30	0,07	mg/Nmc	
Media mensile	0,20	mg/Nmc	
Valore limite autorizzato	100,00	mg/Nmc	
Valore limite di qualità	10,00	mg/Nmc	